


F53. PF管・ケーブル貫通(壁床貫通)

消防

評定番号(KK21-003)

品名:PF管テープ 品番:TBCZ014
 品名:セキスイ耐火パテ 品番:NCJM001



構造:RC壁120mm以上、RC床100mm以上


壁～床貫通サブウェイ工法
 注)熱膨張性耐火シートはアウトレットボックス側に施工

F54. PF管・ケーブル貫通(床床貫通)


消防

評定番号(KK21-003)

品名:PF管テープ 品番:TBCZ014
 品名:セキスイ耐火パテ 品番:NCJM001



合成樹脂製可とう電線管



構造:RC床100mm以上

注)熱膨張性耐火シートはいずれか一方に処理する